

ÄÄNEKOSKEN HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYVAIHTOEHDOT

- YLEISET VAATIMUKSET: Valtioneuvoston asetuksen 10.3.2011 mukaan

Lisätietoja:

Äänekosken kupunki / Ympäristövalvonta

Unto Huttunen puh. 020 632 3317

unto.huttunen@aanekoski.fi

14.3.2011

- WC - VEDET

- HARMAAT VEDET

3-OSASTOINEN
SAOSTUSSÄILIÖ

2-OSASTOINEN
SAOSTUSSÄILIÖ

- SUODATUSKENTTÄ (0,25 m ylimpään pohjaveden pintaan)
- IMEYTYSKENTTÄ (1 m ylimpään pohjaveden pintaan)
- PAKETTIPUHDISTAMO (voi sisältää saostussäiliöt)

- SAUNAVEDET ja "KANTOVESI"

IMEYTYSKAIVO
IMEYTYSKENTTÄ

SUOJAETÄISYYDET:

Kaikki alueet:

Asuinrakennus, tontin raja,

tie, oja: 5 m

Talousvesikaivoon

vähintään 50 m

Puhdistusvaatimukset pilaantumiselle herkkillä alueilla (ehdotus)

- POHJAVESIALUE:

- WC - VEDET

- HARMAAT VEDET

UMPISÄILIÖ TAI
JOHTAMINEN ALUEEN ULKOPUOLELLE
KÄSITELTÄVÄKSI

**- SAUNAVEDET
ja "KANTOVESI"**

IMEYTYSKAIVO
IMEYTYSKENTTÄ

- RANTA-ALUEET:

- WC - VEDET

UMPISÄILIÖ

- HARMAAT VEDET

2-OSASTOINEN
SAOSTUSSÄILIÖ

PAKETTIPUHDISTAMO

- SUODATUSKENTTÄ (0,25 m ylimp. pohjaveteen)
- IMEYTYSKENTTÄ (1 m ylimp. pohjaveteen)

- SAUNAVEDET ja "KANTOVESI"

IMEYTYSKAIVO
IMEYTYSKENTTÄ

(150 m)

(15 m RANTAAN)

(30 - 40 m RANTAAN)

(YLI 50 m RANTAAN)