

ÄÄNEKOSKEN HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYVAIHTOEHDOT

Lisätietoja:

Äänekosken kupunki / Ympäristövalvonta

Unto Huttunen puh. 0400 893 683

unto.huttunen@aanekoski.fi

11.9.2013

- YLEISET VAATIMUKSET: Valtioneuvoston asetuksen 10.3.2011 mukaan

- WC - VEDET

3-OSASTOINEN
SAOSTUSSÄILIÖ

- HARMAAT VEDET

2-OSASTOINEN
SAOSTUSSÄILIÖ

- SAUNAVEDET ja "KANTOVESI"

IMEYTYSKAIVO
IMEYTYSKENTTÄ

- SUODATUSKENTTÄ (0,25 m ylämpään pohjaveden pintaan)
- IMEYTYSKENTTÄ (1 m ylämpään pohjaveden pintaan)
- PAKETTIPUHDISTAMO (voi sisältää saostussäiliöt)

SUOJAETÄISYYDET:

Kaikki alueet:

Asuinrakennus, tontin raja,

tie, oja: 5 m

Talousvesikaivoon

vähintään 50 m

Puhdistusvaatimukset pilaantumiselle herkkillä alueilla (ehdotus)

- POHJAVESIALUE:

- WC - VEDET

- HARMAAT VEDET

**- SAUNAVEDET
ja "KANTOVESI"**

UMPISÄILIÖ TAI
JOHTAMINEN ALUEEN ULKOPUOLELLE
KÄSITELTÄVÄKSI

IMEYTYSKAIVO
IMEYTYSKENTTÄ

- RANTA-ALUEET:

- WC - VEDET

UMPISÄILIÖ

- HARMAAT VEDET

2-OSASTOINEN
SAOSTUSSÄILIÖ

- SAUNAVEDET ja "KANTOVESI"

IMEYTYSKAIVO
IMEYTYSKENTTÄ

(150 m)

(15 m RANTAAN)

PAKETTIPUHDISTAMO

- SUODATUSKENTTÄ (0,25 m ylimp. pohjaveteen)
- IMEYTYSKENTTÄ (1 m ylimp. pohjaveteen)

(30 - 40 m RANTAAN)

(YLI 50 m RANTAAN)